

5年間の使用予定電力量及び予定最大需要
中区スポーツセンター外12施設

1 令和2年度

	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	507,900	1,735
5 月	504,789	2,019
6 月	521,872	2,150
7 月	624,014	2,277
8 月	682,309	2,341
9 月	604,458	2,246
10 月	523,292	2,090
11 月	528,697	1,771
12 月	580,822	1,977
1 月	590,503	2,036
2 月	550,183	2,004
3 月	586,387	2,016
合 計	6,805,226	

2 令和3年度

	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	507,900	1,735
5 月	504,789	2,019
6 月	521,872	2,150
7 月	624,014	2,277
8 月	682,309	2,341
9 月	604,458	2,246
10 月	523,292	2,090
11 月	528,697	1,771
12 月	580,822	1,977
1 月	590,503	2,036
2 月	550,183	2,004
3 月	586,387	2,016
合 計	6,805,226	

3 令和4年度

	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	507,900	1,735
5 月	504,789	2,019
6 月	521,872	2,150
7 月	624,014	2,277
8 月	682,309	2,341
9 月	604,458	2,246
10 月	523,292	2,090
11 月	528,697	1,771
12 月	580,822	1,977
1 月	590,503	2,036
2 月	550,183	2,004
3 月	586,387	2,016
合 計	6,805,226	

4 令和5年度

	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	507,900	1,735
5 月	504,789	2,019
6 月	521,872	2,150
7 月	624,014	2,277
8 月	682,309	2,341
9 月	604,458	2,246
10 月	523,292	2,090
11 月	528,697	1,771
12 月	580,822	1,977
1 月	590,503	2,036
2 月	550,183	2,004
3 月	586,387	2,016
合 計	6,805,226	

5 令和6年度

	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	507,900	1,735
5 月	504,789	2,019
6 月	521,872	2,150
7 月	624,014	2,277
8 月	682,309	2,341
9 月	604,458	2,246
10 月	523,292	2,090
11 月	528,697	1,771
12 月	580,822	1,977
1 月	590,503	2,036
2 月	550,183	2,004
3 月	586,387	2,016
合 計	6,805,226	

施設別年間使用予定電力量及び予定最大需要

中区スポーツセンター外 12 施設

	中区スポーツセンター		吉島屋内プール		中央庭球場		南区スポーツセンター	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	22,627	103	20,312	48	10,675	98	20,315	68
5 月	27,393	146	21,833	47	9,544	94	21,194	179
6 月	37,036	171	21,000	48	9,524	97	30,043	190
7 月	48,335	181	23,164	55	10,943	104	48,931	214
8 月	54,662	185	21,306	51	14,845	115	59,066	217
9 月	49,526	183	18,941	52	13,326	107	48,533	205
10 月	35,509	159	22,507	49	11,236	100	25,426	166
11 月	23,222	83	22,355	50	13,648	101	18,350	67
12 月	28,329	136	24,260	51	14,583	107	20,110	85
1 月	30,348	149	24,304	53	12,768	106	22,999	111
2 月	28,591	137	22,387	53	12,757	103	22,537	116
3 月	27,391	150	23,167	50	12,297	160	23,539	100
合 計	412,969		265,536		146,146		361,043	

	宇品体育館		出島屋内プール		西区スポーツセンター		安佐南区スポーツセンター	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	10,228	48	70,060	230	30,346	118	58,492	187
5 月	11,134	71	53,027	216	30,643	120	58,830	172
6 月	12,832	103	39,447	205	30,570	116	58,759	181
7 月	18,966	123	33,095	194	37,637	140	66,636	184
8 月	24,299	130	29,186	196	39,738	145	71,524	193
9 月	20,363	133	31,982	202	32,962	127	65,834	190
10 月	14,004	108	48,334	231	31,293	118	62,217	176
11 月	10,883	45	70,634	231	31,056	112	59,469	181
12 月	13,873	66	81,496	230	29,728	115	61,499	195
1 月	12,690	49	95,590	229	30,787	112	69,806	199
2 月	12,766	49	83,691	230	29,224	113	66,855	212
3 月	12,133	42	82,914	232	31,744	124	68,283	199
合 計	174,171		719,456		385,728		768,204	

	安佐北区スポーツセンター		安芸区スポーツセンター		佐伯区スポーツセンター		湯来体育館	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	68,112	204	56,926	169	70,367	217	9,904	54
5 月	72,888	271	53,901	196	72,320	262	10,785	55
6 月	82,406	324	55,048	223	71,496	251	10,818	54
7 月	96,200	318	69,352	219	89,705	267	11,258	57
8 月	99,414	337	70,532	223	105,444	271	12,990	58
9 月	84,442	302	66,801	215	96,039	277	11,304	59
10 月	66,828	264	55,264	196	77,351	263	12,636	60
11 月	70,136	265	59,255	173	74,079	220	11,700	52
12 月	78,589	268	61,089	191	87,302	269	11,605	66
1 月	87,600	340	38,561	161	87,581	275	10,408	62
2 月	80,531	304	40,694	164	82,235	274	10,589	56
3 月	80,430	272	62,468	182	84,023	259	13,235	63
合 計	967,576		689,891		997,942		137,232	

	クアハウス湯の山		合計	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
4 月	59,536	191	507,900	1,735
5 月	61,297	190	504,789	2,019
6 月	62,893	187	521,872	2,150
7 月	69,792	221	624,014	2,277
8 月	79,303	220	682,309	2,341
9 月	64,405	194	604,458	2,246
10 月	60,687	200	523,292	2,090
11 月	63,910	191	528,697	1,771
12 月	68,359	198	580,822	1,977
1 月	67,061	190	590,503	2,036
2 月	57,326	193	550,183	2,004
3 月	64,763	183	586,387	2,016
合 計	779,332		6,805,226	

過去2年間における使用電気量及び最大需要量等の実績（中区スポーツセンター外12施設）

	中区スポーツセンター		吉島屋内プール		中央庭球場		南区スポーツセンター		宇品体育館		出島屋内プール	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
平成30年1月分	33,803	145	24,660	56	13,958	101	23,547	111	12,454	50	93,571	227
平成30年2月分	31,588	158	23,714	57	13,567	102	23,293	115	14,378	64	86,465	221
平成30年3月分	25,950	104	24,059	50	11,568	119	22,652	95	11,748	47	78,120	225
平成30年4月分	22,776	115	20,475	47	9,959	95	18,462	64	10,092	32	58,853	211
平成30年5月分	25,456	127	22,164	46	8,270	92	20,308	192	10,254	101	48,617	192
平成30年6月分	35,224	155	22,093	49	9,026	95	26,127	198	11,746	118	39,376	182
平成30年7月分	53,935	186	22,406	50	12,182	109	60,942	224	22,094	120	29,685	158
平成30年8月分	55,063	192	21,002	49	13,624	103	65,627	215	23,828	113	27,445	117
平成30年9月分	43,997	178	18,183	46	11,105	101	36,970	203	15,469	108	33,703	218
平成30年10月分	27,101	166	21,861	47	11,409	94	21,514	160	10,749	81	48,059	227
平成30年11月分	22,348	87	22,256	49	13,067	96	18,044	67	10,174	39	63,181	229
平成30年12月分	27,398	145	24,183	53	10,732	92	20,796	99	11,378	63	76,180	231
平成30年計	404,639		267,056		138,467		358,282		164,364		683,255	
平成31年1月分	30,348	149	24,304	53	12,768	106	22,999	111	12,690	49	95,590	229
平成31年2月分	28,591	137	22,387	53	12,757	103	22,537	116	12,766	49	83,691	230
平成31年3月分	27,391	150	23,167	50	12,297	160	23,539	100	12,133	42	82,914	232
平成31年4月分	22,627	103	20,312	48	10,675	98	20,315	68	10,228	48	70,060	230
令和元年5月分	27,393	146	21,833	47	9,544	94	21,194	179	11,134	71	53,027	216
令和元年6月分	37,036	171	21,000	48	9,524	97	30,043	190	12,832	103	39,447	205
令和元年7月分	48,335	181	23,164	55	10,943	104	48,931	214	18,966	123	33,095	194
令和元年8月分	54,662	185	21,306	51	14,845	115	59,066	217	24,299	130	29,186	196
令和元年9月分	49,526	183	18,941	52	13,326	107	48,533	205	20,363	133	31,982	202
令和元年10月分	35,509	159	22,507	49	11,236	100	25,426	166	14,004	108	48,334	231
令和元年11月分	23,222	83	22,355	50	13,648	101	18,350	67	10,883	45	70,634	231
令和元年12月分	28,329	136	24,260	51	14,583	107	20,110	85	13,873	66	81,496	230
平成30年～令和元年計	412,969		265,536		146,146		361,043		174,171		719,456	

	西区スポーツセンター		安佐南区スポーツセンター		安佐北区スポーツセンター		安芸区スポーツセンター		佐伯区スポーツセンター		湯来体育館	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
平成30年1月分	31,916	121	68,530	196	89,440	335	53,439	188	88,721	262	9,597	59
平成30年2月分	30,487	118	67,025	195	85,464	330	50,663	184	84,489	256	10,126	65
平成30年3月分	32,771	115	69,943	197	78,869	300	54,946	164	83,182	238	12,711	67
平成30年4月分	28,628	113	57,368	187	66,349	245	48,184	152	72,095	200	9,893	48
平成30年5月分	29,347	111	57,244	178	67,769	259	48,797	209	73,784	259	10,352	55
平成30年6月分	29,830	122	61,379	184	81,322	337	51,304	197	75,926	256	11,167	61
平成30年7月分	39,685	140	72,005	194	103,920	318	69,122	215	101,037	266	12,592	64
平成30年8月分	38,839	138	77,750	205	98,726	305	68,777	217	106,576	277	12,051	55
平成30年9月分	32,962	127	70,966	199	73,330	324	53,035	200	102,876	272	11,618	56
平成30年10月分	31,293	118	61,756	186	61,098	284	34,546	123	78,039	272	10,579	66
平成30年11月分	31,056	112	63,926	188	69,880	218	36,047	128	75,409	241	10,748	57
平成30年12月分	29,728	115	65,628	198	76,904	302	37,685	143	80,947	250	10,701	64
平成30年計	386,542		793,520		953,071		606,545		1,023,081		132,135	
平成31年1月分	30,787	112	69,806	199	87,600	340	38,561	161	87,581	275	10,408	62
平成31年2月分	29,224	113	66,855	212	80,531	304	40,694	164	82,235	274	10,589	56
平成31年3月分	31,744	124	68,283	199	80,430	272	62,468	182	84,023	259	13,235	63
平成31年4月分	30,346	118	58,492	187	68,112	204	56,926	169	70,367	217	9,904	54
令和元年5月分	30,643	120	58,830	172	72,888	271	53,901	196	72,320	262	10,785	55
令和元年6月分	30,570	116	58,759	181	82,406	324	55,048	223	71,496	251	10,818	54
令和元年7月分	37,637	140	66,636	184	96,200	318	69,352	219	89,705	267	11,258	57
令和元年8月分	39,738	145	71,524	193	99,414	337	70,532	223	105,444	271	12,990	58
令和元年9月分	32,962	127	65,834	190	84,442	302	66,801	215	96,039	277	11,304	59
令和元年10月分	31,293	118	62,217	176	66,828	264	55,264	196	77,351	263	12,636	60
令和元年11月分	31,056	112	59,469	181	70,136	265	59,255	173	74,079	220	11,700	52
令和元年12月分	29,728	115	61,499	195	78,589	268	61,089	191	87,302	269	11,605	66
平成30年～令和元年計	385,728		768,204		967,576		689,891		997,942		137,232	

	クアハウス湯の山	
	使用量 (kWh)	最大需要 (kW)
平成30年1月分	65,403	196
平成30年2月分	54,875	180
平成30年3月分	60,038	166
平成30年4月分	56,530	176
平成30年5月分	56,479	176
平成30年6月分	61,376	184
平成30年7月分	69,874	220
平成30年8月分	77,743	220
平成30年9月分	59,990	199
平成30年10月分	57,514	194
平成30年11月分	60,242	167
平成30年12月分	65,035	186
平成30年計	745,099	
平成31年1月分	67,061	190
平成31年2月分	57,326	193
平成31年3月分	64,763	183
平成31年4月分	59,536	191
令和元年5月分	61,297	190
令和元年6月分	62,893	187
令和元年7月分	69,792	221
令和元年8月分	79,303	220
令和元年9月分	64,405	194
令和元年10月分	60,687	200
令和元年11月分	63,910	191
令和元年12月分	68,359	198
平成30年～令和元年計	779,332	